



Pony Testing International Group

报告编号: HOBLNJDL66240555Z

171700340088

检测报告

委托单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

受测单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

报告日期 2020.07.03

Pony Test





扫描二维码
关注谱尼测试



检测报告

Pony Testing International Group
报告编号: HOBLNJDL66240555Z

第 1 页, 共 3 页

委托单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
受测单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
受测地址	仙桃市干河办事处郑仁口村四组		
备注	1、限值标准: GB 18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》表 4; 2、“—”表示因排放浓度低于检出限, 故基准排放浓度不做计算; 3、“/”表示排放限值均为基准排放浓度。		
采样日期	2020.06.22	检测日期	2020.06.22~2020.07.03
样品类别	有组织废气	排气筒高度 (m)	80
排气筒名称	2#焚烧炉排气筒	投运日期	2019 年 4 月
净化方式	脱硫+脱硝+活性炭吸附+布袋除尘		
烟气温度 (°C)	152	烟气含湿量 (%)	97
烟气流速 (m/s)	21.6	标干烟气量 (m³/h)	1.14 10 ⁵
实测氧含量 (%)	7.3	基准氧含量 (%)	11
样品编号	检测项目	检测结果	限值
L66240555	汞 (mg/m³)	实测排放浓度	未检出 (<0.0025)
		基准排放浓度	0.05
L66241555	镉 (mg/m³)	实测排放浓度	未检出 (<8.0×10 ⁻⁴)
		基准排放浓度	0.1
	锑 (mg/m³)	实测排放浓度	未检出 (<8.0×10 ⁻⁴)
		基准排放浓度	/
	砷 (mg/m³)	实测排放浓度	未检出 (<0.9)
		基准排放浓度	/

编制:

审核:

本页以下空白



Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

武汉谱尼科技有限公司

公司地址: 武汉市硚口区古田五路 17 号孵化园区 4 号楼 4-119

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

天津实验室: (022)23607888

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)58627755

郑州实验室: (0371)69330670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85150908

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)5506807

宁波实验室: (0574)8977185

武汉实验室: (027)39912

合肥实验室: (051)638444

重庆实验室: (023)4310

厦门实验室: (0592)56048

成都实验室: (028)850708



检测报告

OBLNJDL66240555Z

第 2 页, 共 3 页

检测项目		检测结果	限值
铅 (mg/m³)	实测排放浓度	4.83×10 ⁻³	
	基准排放浓度	3.53×10 ⁻³	
铬 (mg/m	实测排放浓度	1.11×10 ⁻²	
	基准排放浓度	8.10×10 ⁻³	
钴 (mg/m³)	实测排放浓度	未检出 (<2.0×10 ⁻³)	
	基准排放浓度		
L66241555	实测排放浓度	1.84×10 ⁻³	
	铜 (mg/m³)	1.34×10 ⁻³	
锰 (mg/m³)		6.16×10 ⁻³	
		× ⁻³	
镍 (mg/m³)		8.74×10 ⁻³	
		6.38×10 ⁻³	
	基准排放浓度	3.68×10 ⁻²	1.0

———本页以下空白———



第 3 页, 共 3 页

附表：检测项目方法仪器 览表

检 测 项 目	方 法 标 准	仪 器 设 备
汞		
铜		
铊		
砷		
铅		
铬		
钴		
钒		
空		
镍		

空



武汉谱尼科技有限公司

公司地址：武汉市硚口区古田五路17号孵化园区4号楼4-119

谱尼测试
Pony Testing International Group

www.ponytest.com